





ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 08.02.2021

Gebäude	Kindertageseinrichtung 33 und 129		
Adresse	Alt Heddernheim 30		
Hauptnutzung	Kindertagesstätten	645 m ²	
Sonderzone	Kindertagesstätten	464 m ²	
Nettogrundfläche		1.109 m²	



Summe **19.308 €/a**

Erläuterungen
 Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten. Die Kindertageseinrichtungen 33 und 129 werden energetisch zusammen abgerechnet. Die Kita 129 wurde 1994 erbaut, das Schlösschen mit der Kita 33 wurde 1540 erbaut und 1995 letztmalig saniert (Fenster, Beleuchtung, Sanitär, Innenausstattung, Dämmung ob. Geschoßdecke). Ein höherer Stromverbrauch entsteht durch kleine Fenster in der Kita 33. Der hohe Wasserverbrauch wird vermutlich durch Leckagen im Keller verursacht.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	Kosten	Einsparung
Nachrüsten Stoppfunktion Toilettenspülkästen	200 €	150 €/a
Ortung/Schließen der Leckage der Wasserversorgung im Keller		

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	800 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	500 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	400 €/a

gesehen: 
 09.02.2011 Dipl.-Ing. Mathias Linder

aufgestellt: 
 28.01.2011 Dipl.-Ing. Heidrun Scheutlich

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
energiemanagement@stadt-frankfurt.de