



# Stromablesung

Beispiel Typ mechanischer Eintarifzähler:

**Zählernummer** Zählernummer: 123456

**Zählerstand**  
Zählerstand ohne  
Kommastellen und  
Sonderzeichen eingeben Zählerstand: 5399

Beispiel Typ mechanischer Doppeltarifzähler:  
Variante 1

**Zählerstand NT** Zählerstand NT: 3231

**Zählerstand HT**  
Zählerstand NT und HT  
ohne Kommastellen und  
Sonderzeichen eingeben Zählerstand HT: 11188

**Zählernummer** Zählernummer: 123456

Variante 2

**Zählernummer** Zählernummer: 123456


**Zählerstand NT** Zählerstand NT: 1818

**Zählerstand HT**  
Zählerstand NT und HT  
ohne Kommastellen und  
Sonderzeichen eingeben Zählerstand HT: 11813



# Stromablesung

Beispiele Typ elektronischer Zähler:  
Variante 1



### Zählerstand

Zählerstand in kWh (bei der Ablesung Dezimalpunkt beachten, dieser ist sehr klein).



Leuchtet der linke der beiden Indikatoren auf, so ist Tarifregister 1 (aktueller Tarif HT) aktiviert, leuchtet hingegen der rechte Indikator auf, so ist Tarifregister 2 (aktueller Tarif NT) aktiviert. Nur einer der beiden Indikatoren kann jeweils angezeigt werden.

- ▶ Eintarifikunden:  
Nur Tarifregister 1 relevant.
- ▶ Doppeltarifikunden:  
Tarifregister 1 und 2 ohne Komma-  
stellen und Sonderzeichen eingeben.

### Zählernummer

**Zählernummer: 123456**

Barcode und Eigentumsnummer des Kommunikationsmoduls  
**Keine Relevanz für die Selbstablesung**


## Variante 2

Beispiel (ohne Kommunikationsmodul)



### Zählerstand

Zählerstand in kWh (bei der Ablesung Dezimalpunkt beachten, dieser ist sehr klein).




D Anzeige der Einheit

H Feldanzeige für OBIS-Code (5-stellig mit 7, 8 oder 11 Segmenten)

**Feld H (OBIS-Code) gibt die Kennzahl der jeweiligen Tarifstufe an:**

- ▶ Eintarifikunden:  
1.8.0 Zählerstand mit entsprechender Einheit (kWh)
- ▶ Doppeltarifikunden:  
1.8.1 Zählerstand im HT mit entsprechender Einheit (kWh)  
1.8.2 Zählerstand im NT mit entsprechender Einheit (kWh)  
1.8.3 DT (Dritter Tarif), kommt nur bei iVis (Tarif Zusatzoption) zur Anwendung.  
Bei iVis-Zählern folgt Fernablesung, für Selbstablesung daher nicht relevant.  
1.8.4 – 1.8.6 Diese Tarifstufen werden noch nicht genutzt.
- ▶ Kunden mit Erzeugungsanlage:  
2.8.0 Für Selbstablesung keine Relevanz

Beispiel  
(mit Kommunikationsmodul)



Barcode und Eigentumsnummer des Kommunikationsmoduls  
**Keine Relevanz für die Selbstablesung**

### Zählernummer

**Zählernummer: 123456**



## Erdgasablesung



**Zählernummer**

**Zählernummer: 123456**

**Zählerstand inkl. Einheit (m³)**  
Zählerstand ohne Kommastellen  
eingeben

**Zählerstand: 223**